

Tab.1. Zestawienie wyników monitoringu wody za okres lipiec - wrzesień 2017r.

		Kontrolowany wodociąg w Gminie Krzeszowice								
Parametry fizykochemiczne	Wartość dopuszczalna	Dubie	Filipowice	Krzeszowice	Nowa Góra	Paczółtowiec	Rudno	Sanka	Siedlec	Zalas
Smak	akceptowalny	akceptowalny								
Zapach	akceptowalny	akceptowalny								
Barwa [UPtCo]	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Mętność [NTU]	1	0,44	0,10	0,25	0,15	0,30	0,70	0,30	0,30	0,25
pH	6,5-9,5	7,48	7,35	7,60	7,45	7,40	7,44	7,20	7,35	7,44
Przewodność [μ S/cm]	2500	635	537	444	650	482	736	780	503	657
Amonowy jon [mg/l]	0,50	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Azotany [mg/l]	50	15,0	12,68	13,86	31,24	18,04	15,84	32,34	9,06	16,90
Azotyny [mg/l]	0,50	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016	<0,016
Mangan [mg/l]	0,05	0,030	<0,025	<0,025	<0,025	0,025	0,028	0,040	0,030	<0,030
Żelazo [mg/l]	0,2	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Twardość ogólna [dH lub n°]	3,4-28,1	17,6	15,5	13,2	18,5	13,9	19,14	21,2	14,5	18,8

Zamieszczone powyżej dane odnoszą się do parametrów podlegających bieżącej kontroli, wskazanych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989) .

Szerszy zakres badań chemicznych wody pitnej (zawartość jonów metali, pestycydy, WWA) wykonuje się w ramach monitoringu przeglądowego, który jest zlecany firmom zewnętrznym. Bliższych informacji można uzyskać poprzez kontakt z [LABORATORIUM \(TEL. 12 282 04 82 WEW. 21, EMAIL: LABORATORIUM@WIKKRZESZOWICE.PL\)](mailto:LABORATORIUM@WIKKRZESZOWICE.PL).

Tab.2. Wodociąg grupowy miejski oraz poszczególne wodociągi wiejskie.

L.p.	Wodociąg	Zaopatrywane miejscowości
1.	Dubie	Dubie
2.	Filipowice	Filipowice, Wola Filipowska
3.	Krzeszowice	Krzeszowice, Tenczynek, Nawojowa Góra
4.	Nowa Góra	Nowa Góra, Miękinia, Ostrężnica, Łany, Paryż
5.	Paczółtowice	Paczółtowice, Dębnik, Żary
6.	Rudno	Rudno
7.	Sanka	Sanka, Sanka Głuchówki, Baczyn, Frywałd
8.	Siedlec	Siedlec
9.	Zalas	Zalas