PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krakowie

Wodociągi i Kanalizacja
Krzeszowice Spółka z o.o.
ul. Krakowska 85
32-065 Krzeszowice

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
Spółka z o.o. w Krzeszowicach
Wpłynęło dnia 2018 -01- 15
L.dz. 289/2018
Skierowano p. Zakrzewski

Laboratorium
Ul. Stanisława Czycza 2
32-065 Krzeszowice

Pismo z dnia:	Znak:	Nasz Znak:	Data:
22 grudnia 2017 r. (data wpływu 29 grudnia 2017 r.)	8485/2017/PL	HK–434-158/2017 ZL/2018/01/35	4 stycznia 2018 r.

D E C Y Z J A N r . 3 / 2 0 1 8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 ze zm.), § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowie z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989) oraz art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 grudnia 2017 r. (data wpływu 29 grudnia 2017 r.) Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. St. Czycza 2 o zatwierdzenie laboratorium

zatwierdza na rok 2018
udokumentowany system jakości badań wody Laboratorium przy Spółce Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice w zakresie: pobieranych próbek oraz badanych parametrów tj:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Numer metody	Tytuł metody
1.	Azot amonowy	PB-6/PCh LCK	Jakość wody. Metoda spektrofotometryczna z wytworzeniem błękitu indofenolowego

2.	Azot azotynowy	PB-7/PCh NitriVer	Jakość wody. Oznaczanie azotu azotynowego
3.	Azot azotanowy	PN-82/C-04576/08	Jakość wody. Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodu
4.	Żelazo ogólne	PB-2/PCh FerroVer	Jakość wody. Oznaczanie żelaza ogólnego metodą kolorymetryczną z 1,10-fenantroliną
5.	Mangan	PB-3/PCh PAN	Spektrofotometryczna metoda z odczynnikiem PAN
6.	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	Jakość wody - Oznaczanie mętności - Część 1: Metody ilościowe
7.	Barwa	PN-EN ISO 7887	Jakość wody. Badanie i oznaczanie barwy
8.	pH	PN-EN ISO 10523:2012	Jakość wody. Oznaczanie pH
9.	Przewodność elektryczna właściwa w 25° C	PN-EN 27888:1999	Jakość wody. Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej
10.	Temperatura	PN-77 C-04584	Pomiar temperatury
11.	Utlenialność	PN-EN ISO 8467:2001	Jakość wody - Oznaczanie indeksu nadmanganianowego
12.	Chlor wolny	PB-8/PCh Free Chlorine	Oznaczanie chloru wolnego metodą kolorymetryczną
13.	Smak	NO-1	Analiza wody. Oznaczanie smaku i zapachu
14.	Zapach	NO-1	Analiza wody. Oznaczanie smaku i zapachu
15.	Twardość ogólna	PN-ISO 6059:1999	Jakość wody - Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu - Metoda miareczkowa z EDTA
16.	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	Jakość wody. Oznaczanie ilościowe *Escherichia coli* i bakterii z grupy coli. Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
17.	Escherichia coli		
18.	Paciorkowce kałowe	PN-ISO 7899-2:2004	Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C	PN-EN ISO 6222:2004	Jakość wody. Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu. Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C		
21.	Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe *Pseudomonas aeruginosa*. Metoda filtracji membranowej

Uzasadnienie

W dniu 29 grudnia 2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie wpłynął wniosek Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. St. Czycza 2 (wniosek z dnia 22 grudnia 2017 r.) w sprawie zatwierdzenia systemu jakości badań wody na rok 2018, w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych określonych we wniosku z dnia 22 grudnia 2017 r.

Do wniosku dołączono następujące dokumenty:
- Zaświadczenie z uczestnictwa w badaniach w zakresie mikrobiologii wody AQUA 2017.
- Zaświadczenie z uczestnictwa w Programie Badań Biegłości przez Międzylaboratoryjne Porównania z zakresu fizykochemii wody QUALICON 2017.
- Zestaw wyników i oceny badań biegłości.
- Lista badań prowadzonych wraz z normami i udokumentowanymi procedurami badawczymi dla wody.
- Zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie osób pobierających próbki wody do badań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, odstąpił od możliwości przeprowadzenia kontroli Laboratorium, które działa przy spółce Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 w Krzeszowicach. W stosunku do roku 2017, zakres badań nie zmienił się. Na podstawie zebranej dokumentacji, która zgodnie z § 7 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest wymagana przy zatwierdzeniu udokumentowanego systemu jakości badań wody, o którym mowa w art. 12 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, działając na mocy § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. uznał, że przedstawiony system jakości badań wody spełnia wymagania niezbędne do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wyżej wymienionym zakresie i orzekł jak w sentencji.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Pouczenie:

1. Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z siedzibą w Krakowie ul. Prądnicka 76 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wniesienie odwołania, z mocy art. 130 § 3 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wyk. B.Sipczyński tel. 12 412-34-41 wew. 113

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa