

Zamawiający
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice
Tel./fax : +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20
email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl

Krzeszowice, dnia 05 marca 2018 r.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY KRZESZOWICE: ZALAS (CZĘŚĆ WSCHODNIA) I SANKA znak sprawy: 3/TT/2018

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania złożone zostały pytania. Poniżej Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób powinny zostać zakończone studzienki tworzywowe, ponieważ nie można tego wywnioskować z rysunku.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zwieńczenie studzienek tworzywowych powinno być oparte na płycie żelbetonowej, która podparta jest na odpowiednio przygotowanej konstrukcji nośnej, dostosowanej do warunków obciążenia ruchem drogowym. Może to być wzmocnione podłoże z dobrze zagęszczonego gruntu lub prefabrykowana płyta odciążająca wykonana z betonu zbrojonego.

Zamawiający nie zezwala na stosowanie rur teleskopowych.

Powyższe odpowiedzi na pytanie zostają dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowią jej integralną część. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

PREZES

mgr inż. Henryk Skotniczny