



UKŁAD TŁOCZNY - ODEJŚCIE

23	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna	
22	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna	
21	Łącznik stal/PE 100/110	1	Żeliwo	
20	Łożysko	2	stal nierdzewna	
19	Właz Ø800 klasy D400	1	Żeliwo	
18	Biofiltr kominkowy DN100	1	stal nierdzewna	
17	Kominek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna	
16	Poręcz wysuwana	1	stal nierdzewna	
15	Szafa sterownicza	1		
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna	
13	Króciec napływowy	1	PVC200	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna	
11	Sonda hydrostatyczna	1		
10	Wylącznik pływakowy	2		
9	Rurociąg tłoczny DN100	1	PEØ110	
8	UKŁAD TŁOCZNY DN80/100	1	stal nierdzewna	
7	Zawór kulowy DN50	1		
6	Nasada płuczająca T52	1		
5	Zawór zwrotny kolanowy DN80	2	Żeliwo	
4	Zasuwa klinowa DN80	2	Żeliwo	
3	Zbiornik	1	Polimerobeton	
2	Kolano stopowe DN80	2	Żeliwo	KSB
1	Pompa zatopiona ARX-F-80-220/040F2UGS-170 P=4,0 kW	2		KSB
LP	Nazwa	Ilość	Materiał	Producent
-	Przepompownia			Nr rys. 1
	PG6 Sanka gm. Krzeszowice			