


DO UZIEMIENIA
SZTUCZNEGO TYPU P2
($R \leq 10\Omega$)
POPRZEZ ZŁĄCZE
KONTROLNE NR 1

DO UZIEMIENIA
SZTUCZNEGO TYPU P2
($R \leq 10\Omega$)
POPRZEZ ZŁĄCZE
KONTROLNE NR 2



DO UZIEMIENIA
SZTUCZNEGO TYPU P2
($R \leq 10\Omega$)
POPRZEZ ZŁĄCZE
KONTROLNE NR 4

DO UZIEMIENIA
SZTUCZNEGO TYPU P2
($R \leq 10\Omega$)
POPRZEZ ZŁĄCZE
KONTROLNE NR 3

U=3x400/230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
(TN-C-S)

Projektant: inż. Adam Biela nr upr. 220/78	Podpis: 	Obiekt: BUDYNKI POMPOWNI dz. nr 132 jedm. ewid.: 120606_4, Krzeszowice - Miasto obręb: nr 0002, Czatkowice	
Opracował: Tomasz Biela	Podpis: 	Stadium: Projekt wykonawczy	Skala.: 1:100
Inwestor: WODOCIĄGI I KANALIZACJA KRZESZOWICE SP. Z O.O. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice	Data: 10.2017	Rysunek: Rzut dachu - - budynek administracyjny	Nr rys.: 4