

Bilans powietrza - Wodociągi Krzeszowice

NR POM.	Nazwa pomieszczenia	powierz- chnia pom.	wysok- ość pom.	kubat- ura pom.	ilość wymian powiet.	ilość F na osobę	ilość osób	ilość powietrza na osobę	ilość samoch- odów	ilość misek WC	ilość powiet. na miskę WC	ilość pisuar- ów	ilość powietrza na pisuar	ilość natrysk- ów	ilość powiet. na natrysk	nawiew	wywiew	usuwane	Instalacja went.
		m ²	m	m ³	1/h	m ² /os.	szt.	m ³ /h/os.	szt.	szt.	m ³ /h/misk.	szt.	m ³ /h/pis.	szt.	m ³ /h/natr.	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	
PARTER	0.01	hall główny	21,14	3,1	64	0,7										50	30		NW1
	0.02	ochrona	4,91	3,1	15	2,0										30			NW1
	0.03	sala obsługi	71,08	3,1	217	2,1	4,7	15	30							450	450		NW1
	0.04	kasa	4,23	3,1	13	2,3	4,2	1	30							30	30		NW1
	0.05	wc	4,14	3,1	13					1	50	0	25					50	W5
	0.06	komunikacja+ winda	11,50	3,1	35	1,0										40	40		NW1
	0.07	komunikacja	42,40	3,1	129	1,1										145			NW1
	0.08	pom.magazynowe	14,27	3,6	51	0,6										30	30		NW1
	0.09	pom.socjalne	18,16	3,1	55	2,0										120	120		NW1
	0.10	klatka schodowa	14,75	3,6	53														grawit.
	0.11	pom.porządkowe	4,04	3,6	15	1,4											20		NW1
	0.12	wc	4,56	3,1	14					1	50	0	25					50	W5
	0.13	wc	4,56	3,1	14					1	50	1	25					75	W5
	0.14	wc	2,39	3,1	7					1	50	1	25					75	NW2
	0.15	Biuro - dział obs.kl.	39,46	3,1	120	1,5	6,6	6	30							180	180		NW1
	0.16	Biuro - dział techn.	39,46	3,1	120	1,5	6,6	6	30							180	180		NW1
	0.17	komunikacja	36,46	2,5	91	0,5										50	50		NW2
	0.18	Biuro - dział sieci	35,20	3,1	107	1,1	8,8	4	30							120	120		NW1
	0.18c	Biuro - kierownik dz.	10,23	3,1	31	1,0	10,2	1	30							30	30		NW1
	0.19	pom. magazynowe	16,27	3,6	59	0,5										30	30		NW1
	0.20	przedsionek	3,03	3,1	9														grawit.
	0.21	magazyn	21,19	3,6	76														grawit.
	0.22	garaż	121,53	3,6	438														grawit.
	0.23	warsztat	39,88	3,6	144														grawit.
	0.24	klatka schodowa	14,40	3,6	52														grawit.
	0.25	pokój socjalny	8,13	3,1	25	2,0										50	50		NW2
	0.26	szatnia- odz. czystej	21,95	3,1	67	5,0										340	140		NW2
	0.27	natryski przedsionek	11,98	3,1	37	2,1											75		NW2
	0.28+0.29	wc przy szatni	3,84	3,1	12	10,7				2	50	1	25				125		NW2
	0.30+0.31	nartysk przy szatni	3,56	3,1	11	18,4								2	100		200		NW2
	0.32	szatnia- odz. brudnej	21,85	3,1	67	5,0										340	140		NW2
	0.33	wiatrołap	5,89	3,1	18														grawit.
	0.34	szatnia- odz.czystej	24,14	3,1	74	5,0										370	160		NW2
	0.35	szatnia- odz.brudnej	21,29	3,1	65	5,0										330	140		NW2
	0.36	natryski przedsionek	11,48	3,1	35	4,3											150		NW2
	0.37+0.38	natrysk przy szatni	3,56	3,1	11	15,0								2	100		200		NW2
	0.39	wc przy szatni	1,72	3,1	5					1	50	0	25				50		NW2
	1.01	klatka schodowa	12,55	3,1	38														grawit.
	1.02	komunikacja	113,74	3,1	347	0,5										180	35		NW3
	1.03	pom. porządkowe	3,04	3,1	9	2,1											20		NW3
	1.04	wc damskie	4,30	3,1	13					1	50							50	W5
	1.05	wc męskie	4,62	3,1	14					1	50	1	25					75	W5

NR POM.		Nazwa pomieszczenia	powierzchnia pom.	wysokość pom.	kubatura pom.	ilość wymian powiet.	ilość F na osobę	ilość osób	ilość powietrza na osobę	ilość samochodów	ilość misek WC	ilość powiet. na miskę WC	ilość pisuarów	ilość powietrza na pisuar	ilość natrysków	ilość powiet. na natrysk	nawiew	wywiew	usuwane	Instalacja went.
			m²	m	m³	1/h	m²/os.	szt.	m³/h/os.	szt.	szt.	m³/h/misk.	szt.	m³/h/pis.	szt.	m³/h/natr.	m³/h	m³/h	m³/h	
1 PIĘTRO	1.06	pom. socjalne	25,03	3,1	76	1,0											80	60		NW3
	1.07	pom. gosp.	3,00	3,1	9	2,1												20		NW3
	1.08	pom.biurowe	25,72	3,1	78	1,1	9	3	30								90	90		NW3
	1.09	pom.biurowe	25,62	3,1	78	1,2	9	3	30								90	90		NW3
	1.10	archiwum	42,45	3,1	129	0,5											70	70		NW3
	1.11	archiwum	15,89	3,1	48	0,5											30	30		NW3
	1.12	klatka schodowa	13,63	3,1	42															grawit.
	1.13	komunikacja	9,43	3,1	29	0,5											20	20		NW3
	1.14	serwerownia	24,47	3,1	75	0,5											40	40		NW3
	1.15	sala konferencyjna	115,83	3,1	353	5,8	1,7	68	30								2050	2050		NW4
	1.16	pom. techn.	16,33	3,0	49															grawit.
	1.17	kotłownia	18,32	3,0	55,0															grawit.
	1.18	pom.biurowe	30,37	3,1	93	1,0	10	3	30								90	90		NW3
	1.19	pom.biurowe	27,96	3,1	85	1,1	9	3	30								90	90		NW3
	1.20	pom.biurowe	25,64	3,1	78	1,2	9	3	30								90	90		NW3
	1.21	pom.biurowe	25,67	3,1	78	1,5	6	4	30								120	120		NW3
	1.22	pom.biurowe	25,71	3,1	78	1,1	9	3	30								90	90		NW3
	1.23	pom.biurowe	25,67	3,1	78	1,1	9	3	30								90	90		NW3
1.24	sekretariat	28,78	3,1	88	1,0	10	3	30								90	90		NW3	
1.25	gabinet dyrektora	38,42	3,1	117	1,0	10	4	30								120	120		NW3	
1.26	sala konferencyjna	38,42	3,1	117	5,1	1,9	20	30								600	600		NW3	
	2 piętro																			
	2,01	klatka schodowa	13,63	2,2	30															grawit.
	Garaż wolnostojący				0															
	G0.1	garaż -stanowisko1	96,00	4,5	432	1,5				1							650		650	N6
G0.2	garaż -stanowisko2	69,60	4,5	313	1,5				1							470	470		N6	
G0.3	myjnia samochod. reczna	80	4,5	362	4,0				1							1450	1450		N6	
RAZEM: NW1 - PARTER BIURA							NW1	1435	1260	K										
RAZEM: NW2 - PARTER SZATNIE							NW2	1480	1480	O										
RAZEM: NW3 - PIĘTRO BIURA							NW3	1980	1855	K										
RAZEM: NW4 - PIĘTRO SALE KONFERENCYJNE							NW4	2050	2050	K										
RAZEM: W5 - SANITARIATY							W5	0	300											
									6945	6945										
RAZEM: N6- GARAŻ WOLNOSTOJĄCY							N6	2570		O										