LEGENDA STEROWANIA OŚWIETLENIEM:

- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, PODTYNKOWY, 16A
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY, 16A
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY, 16A
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, PODTYNKOWY, 16A
- ŁĄCZNIK MONOSTABILNY, PODTYNKOWY, 16A
- CZUJNIK OBECNOŚCI

LEGENDA OPRAW:

- A01 — A01 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED K-2 3600 PLX E IP20/44 840
- B01 — B01 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED K-2 3600 PLX E IP20/44 840
- C01 — C01 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED O-2 2800 MICRO-PRM E IP20/44 840
- C02 — C02 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED O-2 2800 MICRO-PRM E IP20/65 840
- C03 — C03 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED O-2 3600 MICRO-PRM E IP20/44 840
- D01 — D01 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED 5800 MICRO-PRM E IP20/44 840
- D02 — D02 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED 4800 MICRO-PRM E IP20/44 840
- D03 — D03 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED 4800 PLX E IP20/44 840
- E01 — E01 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED COMPACT V2 4000 PC FROZEN E IP66 840
- E02 — E02 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED COMPACT V2 6000 PC FROZEN E IP66 840
- E03 — E03 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED COMPACT V2 8000 PC FROZEN E IP66 840
- F01 — F01 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU X-LINE LED 2600 PLX E 840 / L-1132MM - zwieszana
- F02 — F02 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU X-LINE LED 4400 PLX E 840 / L-1132MM - zwieszana
- G01 — G01 - OPRAWA NASTROPOWA ZEWNĘTRZNA TYPU LED 1800 PC 4000K E IP65
- H01 — H01 - OPRAWA NASTROPOWA ZEWNĘTRZNA TYPU LED 2000 PC E IP65 840
- I01 — I01 - OPRAWA NASTROPOWA ZEWNĘTRZNA TYPU LED 5500 E IP65 840
- AW01 — AW01 - OPRAWA AWARY.JNA LV2O 3W 1h SE AT
- AW02 — AW02 - OPRAWA AWARY.JNA AXPO 1W 1h SE AT
- AW03 — AW03 - OPRAWA AWARY.JNA AXPO 3W 1h SE AT
- AW04 — AW04 - OPRAWA AWARY.JNA AXPR 1W 1h SE AT
- AW05 — AW05 - OPRAWA AWARY.JNA ETE 3W 1h SE AT + TERMOSTAT
- AW06 — AW06 - OPRAWA AWARY.JNA ETE 3W 1h SE AT
- AW07 — AW07 - OPRAWA AWARY.JNA AXPU 2W 1h SE AT
- AW08 — AW08 - OPRAWA AWARY.JNA ZEWNĘTRZNA 3x1W SE AT + TERMOSTAT
- EW01 — EW01 - OPRAWA AWARY.JNA ETE 1W 1h SE AT
- EW02 — EW02 - OPRAWA AWARY.JNA ARP 1W 1h SE AT
- N — WYPUST 230V - PODŚWIETLENIE NAPISU NA ELEWACJI
- T — WYPUST 230V - PODŚWIETLENIE TABLICY INFORMACYJNEJ

UWAGI:

1. Schemat ideowy zasilanie przedstawiono na rys. E-01
2. Numeracja i przeznaczenie poszczególnych przewodów przedstawiono na schemacie ideowym rozdzielnicy rys. od E-11 do E-28
3. Instalację prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami
4. Przejścia kablowe oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną
5. Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 120cm od poziomu posadzki
6. Instalację w przedmiotowym obiekcie oprocowno w systemie adresowym tzn. oznaczenia cyfrowe np. RO../... odpowiadają odpowiednio poszczególnym obwodom rozdzielnicy

Zestawienie Pomieszczeń Parteru

Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. podłogi	Pow. użytkowa
0.01				
	Wiatrołap	Panele winylowe	21,14	21,14
0.02				
	Ochrona	Panele winylowe	4,91	4,91
0.03				
	Dział obsł. klienta	Panele winylowe	71,08	71,08
0.04				
	Kasa	Panele winylowe	4,23	4,23
0.05				
	WC	Panele winylowe	4,14	4,14
0.06				
	Komunikacja	Panele winylowe	6,92	6,92
0.07				
	Komunikacja	Panele winylowe	42,40	42,40
0.08				
	Pom. mag.	Panele winylowe	14,27	14,27
0.09				
	Pom. socj.	Panele winylowe	18,16	18,16
0.10				
	Klatka schodowa	Panele winylowe	14,75	14,75
0.11				
	Pom. gosp.	Panele winylowe	4,04	4,04
0.12				
	WC męskie	Panele winylowe	4,56	4,56
0.13				
	WC damskie	Panele winylowe	4,56	4,56
0.14				
	WC	Panele winylowe	2,39	2,39
0.15				
	Dział obs. klientów	Panele winylowe	39,46	39,46
0.16				
	Dział techniczny	Panele winylowe	39,46	39,46
0.17				
	Komunikacja	Panele winylowe	36,46	36,46
0.18				
	Dział sieci + kierow.	Panele winylowe	45,67	45,67
0.19				
	Pom. mag.	Panele winylowe	16,27	0,00
0.20				
	Przedsionek	Panele winylowe	3,03	3,03
0.21				
	Magazyn	Pos. przemysłowa	21,19	0,00
0.22				
	Garaż	Pos. przemysłowa	121,53	0,00
0.23				
	Warsztat	Pos. przemysłowa	39,88	0,00
0.24				
	Klatka schodowa	Panele winylowe	14,40	14,40
0.25				
	Pom. socj.	Panele winylowe	8,13	8,13
0.26				
	Szatnia odzieży własn.	Panele winylowe	21,95	21,95

Zestawienie Pomieszczeń Parteru

Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. podłogi	Pow. użytkowa
0.27				
	Natryski przedsionek	Panele winylowe	11,98	11,98
0.28				
	WC	Panele winylowe	2,06	2,06
0.29				
	WC	Panele winylowe	1,78	1,78
0.30				
	Prysznic	Panele winylowe	1,78	1,78
0.31				
	Prysznic	Panele winylowe	1,78	1,78
0.32				
	Szatnia odzieży rob.	Panele winylowe	21,85	21,85
0.33				
	Wiatrołap	Panele winylowe	5,89	5,89
0.34				
	Szatnia odzieży własn.	Panele winylowe	24,14	24,14
0.35				
	Szatnia odzieży rob.	Panele winylowe	21,29	21,29
0.36				
	Natryski przedsionek	Panele winylowe	11,48	11,48
0.37				
	Prysznic	Panele winylowe	1,78	1,78
0.38				
	Prysznic	Panele winylowe	1,73	1,73
0.39				
	WC	Panele winylowe	1,72	1,72
0.14			734,24 m.	535,37 m.

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

temat:

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice

inwestor:

Krzeszowice
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1828; 1878; 1914

lokalizacja:

mgr inż. Mateusz Machniczak
Upr. nr 328/2005
specjalność: inst. elektryczne

mgr inż. Paweł Kamola
Upr. nr MAP/0001/PWE/16
specjalność: inst. elektryczne

projektant:

sprawdzający:

DOM
PROJEKTOWANIE I NADZÓR
MACIEJ MATYSIK
32-065 KRZESZOWICE
ul. GRUNWALDZKA 12
tel / fax. 0-12 282 65 24
kom. 504 277 367
e-mail: prac.dom@interia.pl

data: **grudzień 2020**

branża: ELEKTRYCZNA

rysunek: RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA

skala: **1:100**

nr rys.: **E-03**

Rysunek sporządzony w programie Archicad 23 PL licencja nr 2-203866 P.P.U. „DOM" Maciej Matysik
Kopiowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest zabronione.