



UWAGI:

- Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku E-01
- Numeracja i przeznaczenie poszczególnych przewodów przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic rys. od E-11 do E-28
- Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami
- Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną
- Gniazda ogólne należy montować na wysokości 30cm od poziomu posadzki
- Gniazda w pomieszczeniach technicznych należy montować zgodnie z wytycznymi technologii
- Wypusty zasilające urządzenia elektryczne należy montować na wysokości montażu poszczególnych urządzeń
- Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowalnym tzn. oznaczenia cyfrowe np. RBG/... odpowiadają odpowiednio poszczególnym obwódcom rozdzielnic

LEGENDA:

- H — GNIAZDO 230V IP44 Z UZIEMIENIEM 16A
- NE — WYPUST 400V - NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
- WD — WYPUST 400V - WENTYLATOR DACHOWY
- BG — WYPUST 230V - BRAMA GARAŻOWA
- WN — WYPUST 230V - WENTYLATOR NAWIEWNY
- ZG — ZESTAW GNIAZD IP44 Z UZIEMIENIEM (2x230V + 1x400V 16A)
- RBG — ROZDZIELNIA NATYNKOWA
- ZŁĄCZE KABLOWE ZK-1B NA FUNDAMENCIE

Zestawienie Pomieszczeń Parteru

Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. podłogi
0.01	Pom. gospodarcze	Pos. przemysł.	175,93
0.02	Pom. gospodarcze	Pos. przemysł.	88,46
			264,39 m ²

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

temat:

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice

inwestor:

Krzeszowice
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819;
1822; 1823; 1828; 1878; 1914

lokalizacja:

mgr inż. Mariusz Majcherczyk
Upr. nr 329/2000
specjalność: inst. elektryczne
mgr inż. Paweł Kamoda
Upr. nr MAP/0041/PWBE/16
specjalność: inst. elektryczne

sprawdzający:

Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U. „DOM” Maciej Matysik
Koplowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.



PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
MACIEJ MATYSIK
32-065 KRZESZOWICE
ul. GRUNWALDZKA 12
tel / fax. 0-12 282 65 24
kom. 504 277 367
e-mail: prac.dom@interia.pl

grudzień 2020

ELEKTRYCZNA

branża:
RZUT PARTERU BUD. GOSP. -
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
rysunek:

1:100

E-08

nr rys.: