


230V/400V	szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochronny
-----------	---

UWAGI:

1. Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
2. Lokalizacja rozdzielnic "RG" według rys. nr E-03
3. Aparaturę wyposażeniową "RG" należy roznieścić w typowej rozdzielnicy wolnostojącej 800x1850x400mm zamykanej na zamek patentowy
4. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją, tablicy zastrzeżone zastrzeżkami

<p><b>BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO</b> <b>I BUDYNKU GOSPODARZECZEGO</b></p>	 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>IDOM</b> MACIEJ MATYSIK 32-065 KRZESZOWICE ul. GRUNWALDZKA 12 tel / fax. 0-12 282 65 24 kom. 504 277 367 e-mail: prac.dom@interia.pl</p>
	<p>temat:</p>
<p>Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice</p>	
<p>inwestor:</p>	<p>data: <b>grudzień 2020</b></p>
<p>branża: <b>ELEKTRYCZNY</b></p>	
<p><b>Krzeszowice</b> <b>dz. nr 1839, 1840 oraz cz. dz. nr 1819,</b> <b>1822; 1823; 1826; 1878; 1914</b></p>	
<p>lokalizacja:</p>	<p>rysunek:</p>
<p>mgr inż. Mariusz Małcherczyk Upr. nr 329/2000 specjalność: inst. elektryczne mgr inż. Paweł Kamoda Upr. nr MAP/0041/PWBE/16 specjalność: inst. elektryczne</p>	<p>skala: <b>-:---</b></p>
<p>projektant:</p>	<p>nr rys.: <b>E-13.1</b></p>
<p>opracował:</p>	<p>nr rys.: <b>E-13.1</b></p>
<p>Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL. Licencja nr Z2838906 P.P.U. DOM Maciej Matysik. Kopowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.</p>	