





LEGENDA:

- ZWODY POZIOME - dFe/Zn f8mm
—— PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE - dFe/Zn f8mm
—— PRZEWODY UZIEMIAJĄCE - Fe/Zn 30x4mm
- - - - UZIOM OTOKOWY SZTUCZNY - Fe/Zn 30x4mm
- ZK  ZŁĄCZE KONTROLNE - 4xM6x16, bednarka 30mm, drut f5-8mm w studzience probierczej
-  POŁĄCZENIE SPAWANE
-  POŁĄCZENIE SKRĘCANE
-  IGLICA KOMINOWA - h=1m (montaż na uchwytach izolacyjnych)

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO
I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

temat:

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice

inwestor:

Krzeszowice
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819;
1822; 1823; 1828; 1878; 1914
lokalizacja:

mgr inż. Mariusz Majcherczyk
Upr. nr 329/2000
specjalność: inst. elektryczne
mgr inż. Paweł Kamoda
Upr. nr MAP/0041/PWBE/16
specjalność: inst. elektryczne

sprawdzający:

Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U. „DOM” Maciej Matysik
Koplowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.



PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
MACIEJ MATYSIK
32-065 KRZESZOWICE
ul. GRUNWALDZKA 12
tel / fax. 0-12 282 65 24
kom. 504 277 367
e-mail: prac.dom@interia.pl

grudzień 2020

data:

ELEKTRYCZNA
branża:
RZUT DACHU BUD. GOSP. -
INSTALACJA ODGROMOWA
rysunek:

1:100

skala:

E-10

Nr rys.: