


proj. rozdzielnica "RO3"

"R03"

Pz = 23,75 kV
Ps = 13,6 kW
Jo = 20,68 A

L1,L2,L3,N 3x230/400V




ARKUSZ NR 2

Oznaczenie	Nr pomieszczenia	Rodzaj odbiornika	Moc zainst. [kW]	Ilość wypuszców:
		zasilanie od rozdzielni RG		
		ogranicznik przepięć kl. 2 (C)		
		kontrola obecności napięcia		
✕	pom. 1.15	oświetlenie	0,95	21
✕	pom. 1.18, 1.19, 1.20	oświetlenie	0,7	15
✕	pom. 1.13, 1.14, 1.16	oświetlenie	0,3	12
✕	pom. 1.10, 1.11	oświetlenie	0,25	8
✕	pom. 1.02	oświetlenie	0,2	11
✕ AW	pom. 0.24, 1.12, 2.01 elewacja	oświetlenie	0,3	15
	pom. 1.18	gniazdo 1-fazowe ogólne	1,5	6
	pom. 1.18	gniazdo 1-fazowe ogólne	1,5	6
	pom. 1.14, 1.20	gniazdo 1-fazowe ogólne	2,0	8
	pom. 1.15	gniazdo 1-fazowe ogólne	2,0	8
	pom. 1.02, 1.10, 1.11 1.13	gniazdo 1-fazowe ogólne	2,0	8
	pom. 1.16	gniazdo 1-fazowe ogólne	0,5	2
	rezerva		-	-
	rezerva		-	-
▽	pom. 1.10, 1.14, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20	wypust 230V zasilanie jedn wew. klimatyzacji	0,25	9
	rezerva		-	-

230V/400V	szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Włłącznik ochronny
-----------	---

UWAGI:

1. Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
2. Lokalizacja rozdzielnic "RO3" według rys. nr E-04
3. Aparaturę wyposażeniową "RO3" należy rozmieścić w typowej rozdzielni podrynkowej 2x4x12 mod zamkniętej na zamek patentowy
4. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczone za elewacją tablicy zaizolować zaślepkami

<div style="text-align: center;">  <p>PRACOWNIA PROJEKTOWO-INSTALOWA MACIEJ MATYSIK 32-065 KRZESZOWICE ul. GRUNWALDZKA 12 tel / fax. 0-12 282 65 24 kom. 504 277 367 e-mail: prac.dom@interia.pl</p> </div>	<p>BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARZECZEGO</p>
<p>temat:</p> <p>Wodociąg i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice</p>	<p>inwestor:</p>
<p>Krzeszowice</p> <p>dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1828; 1878; 1914</p> <p>lokalizacja:</p>	<p>inżynier:</p>
<p>mgr inż. Mariusz Maicherzyk</p> <p>Up: nr 329/2000</p> <p>specjalność: inst. elektryczne</p> <p>mgr inż. Paweł Kamda</p> <p>Up: nr MAP/0041/PWMB/16</p> <p>specjalność: inst. elektryczne</p>	<p>projektant:</p>
<p>Rysunek sporządzony w programie Archtchad 22 PL licencja nr Z-2933800 P.P.U. DOM Maciej Matysik</p> <p>Opisanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.</p>	<p>nr D/S:</p>