



- UWAGI:**
- Schemat ideowy zasilanie przedstawiono na rys. E-01
 - Numeracja i przeznaczenie poszczególnych przewodów przedstawiono na schemacie ideowym rozdzielnic rys. od E-11 do E-28
 - Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami
 - Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelniać masą ognioochronną
 - Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 120cm od poziomu posadzki
 - Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowym tzn. oznaczenia cyfrowe np. RG/... odpowiadają odpowiednio poszczególnym obwodom rozdzielnic

LEGENDA:

- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY NATYNKOWY IP44
- ŁĄCZNIK MONOSTABILNY NATYNKOWY IP44
- E02 OPRAWA NATYNKOWA TYPU LED COMPACT V1 6000 PC OPAL E IP65 840
- E03 OPRAWA NATYNKOWA TYPU LED COMPACT V1 8000 PC OPAL E IP65 840
- I01 OPRAWA NATYNKOWA ZEWNĘTRZNA TYPU LED 7500 STREET-M E IP65 757

Zestawienie Pomieszczeń Parteru			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. podłogi
0.01	Pom. gospodarcze	Pos. przemysł.	175,93
0.02	Pom. gospodarcze	Pos. przemysł.	88,46
			264,39 m ²

**BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO
I BUDYNKU GOSPODARCZEGO**

temat:

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice

inwestor:

Krzeszowice
**dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819;
1822; 1823; 1828; 1878; 1914**

lokalizacja:

mgr inż. Mariusz Majcherczyk
Upr. nr 329/2000
specjalność: inst. elektryczne

mgr inż. Paweł Kamoda
Upr. nr MAP/0041/PWBE/16
specjalność: inst. elektryczne

sprawdzający:

Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-2938906 P.P.U. „DOM” Maciej Matysik
Kopiowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
MACIEJ MATYSIK
32-065 KRZESZOWICE
ul. GRUNWALDZKA 12
tel / fax. 0-12 282 65 24
kom. 504 277 367
e-mail: prac.dom@interia.pl

grudzień 2020

data:

ELEKTRYCZNA

branża:

RZUT PARTERU BUD. GOSP. -
INSTALACJA OŚWIETLENIA

rysunek:

1:100

skala:

E-09

Nr rys.: