

LEGENDA STEROWANIA OŚWIETLENIEM:

- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, PODTYNKOWY, 16A
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY, 16A
- ŁĄCZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY, 16A
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY, PODTYNKOWY, 16A
- ŁĄCZNIK MONOSTABILNY, PODTYNKOWY, 16A
- CZUJNIK OBECNOŚCI

LEGENDA OPRAW:

- A01 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED K-2 3600 PLX E IP20/44 840
- B01 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED K-2 3600 PLX E IP20/44 840
- C01 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED O-2 2800 MICRO-PRM E IP20/44 840
- C02 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED O-2 2800 MICRO-PRM E IP20/65 840
- C03 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED O-2 3600 MICRO-RPM E IP20/44 840
- D01 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED 5800 MICRO-PRM E IP20/44 840
- D02 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED 4800 MICRO-PRM E IP20/44 840
- D03 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED 4800 PLX E IP20/44 840
- E01 - OPRAWA DO SUFITÓW PODWIESZANYCH TYPU LED COMPACT V2 4000 PC FROZEN E IP66 840
- E02 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED COMPACT V2 6000 PC FROZEN E IP66 840
- E03 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU LED COMPACT V2 8000 PC FROZEN E IP66 840
- F01 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU X-LINE LED 2600 PLX E 840 / L-1132MM - zwieszana
- F02 - OPRAWA NASTROPOWA TYPU X-LINE LED 4400 PLX E 840 / L-1132MM - zwieszana
- G01 - OPRAWA NASTROPOWA ZEWNĘTRZNA TYPU LED 1800 PC 4000K E IP65
- H01 - OPRAWA NASTROPOWA ZEWNĘTRZNA TYPU LED 2000 PC E IP65 840
- I01 - OPRAWA NASTROPOWA ZEWNĘTRZNA TYPU LED 5500 E IP65 840
- AW01 - OPRAWA AWARYJNA LV2O 3W 1h SE AT
- AW02 - OPRAWA AWARYJNA AXPO 1W 1h SE AT
- AW03 - OPRAWA AWARYJNA AXPO 3W 1h SE AT
- AW04 - OPRAWA AWARYJNA AXPR 1W 1h SE AT
- AW05 - OPRAWA AWARYJNA ETE 3W 1h SE AT + TERMOSTAT
- AW06 - OPRAWA AWARYJNA ETE 3W 1h SE AT
- AW07 - OPRAWA AWARYJNA AXPU 2W 1h SE AT
- AW08 - OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA 3x1W SE AT + TERMOSTAT
- EW01 - OPRAWA AWARYJNA ETE 1W 1h SE AT
- EW02 - OPRAWA AWARYJNA ARP 1W 1h SE AT
- WYPUST 230V - PODŚWIETLENIE NAPISU NA ELEWACJI
- WYPUST 230V - PODŚWIETLENIE TABLICY INFORMACYJNEJ

UWAGI:

1. Schemat ideowy zasilanie przedstawiono na rys. E-01
2. Numeracja i przeznaczenie poszczególnych przewodów przedstawiono na schemacie ideowym rozdzielnicy rys. od E-11 do E-28
3. Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zasłowując koordynację z innymi instalacjami
4. Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ogniochronną
5. Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 120cm od poziomu posadzki
6. Instalacje w przedmiotowym obiekcie oprzeczowano w systemie odrębnym tzn. oznaczenia cyfrowe np. RO$_{1}$/$_{1}$, odpowiadają odpowiednio poszczególnym obwodom rozdzielnicy

Zestawienie Pomieszczeń I Piętra

Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. podłogi	Pow. użytkowa
1.01	Klatka schodowa	Panele winylowe	12,55	12,55
1.02	Komunikacja	Panele winylowe	113,74	113,74
1.03	Pom. porządkowe	Panele winylowe	3,04	3,04
1.04	WC męskie	Panele winylowe	4,30	4,30
1.05	WC damskie	Panele winylowe	4,62	4,62
1.06	Pom. socj.	Panele winylowe	25,03	25,03
1.07	Pom. gosp.	Panele winylowe	3,00	3,00
1.08	Kier. działu finansowego	Panele winylowe	25,72	25,72
1.09	Kierownik tech .dok.	Panele winylowe	25,62	25,62
1.10	Archiwum księgowość	Panele winylowe	42,45	42,45
1.11	Archiwum dz. techniczny	Panele winylowe	15,89	15,89
1.12	Klatka schodowa	Panele winylowe	13,63	13,63
1.13	Komunikacja	Panele winylowe	9,43	9,43
1.14	Serwerownia	Panele winylowe	24,47	0,00
1.15	Sala konferencyjna	Panele winylowe	115,83	115,83
1.16	Pom. tech.	Gres	16,33	0,00
1.17	Kotłownia	Gres	18,32	0,00
1.18	Dział kadr	Panele winylowe	30,37	30,37
1.19	Dział bhp	Panele winylowe	27,96	27,96
1.20	Dział planowania	Panele winylowe	25,64	25,64
1.21	Dział finansowy	Panele winylowe	25,67	25,67
1.22	Główna księgowa	Panele winylowe	25,71	25,71
1.23	Gabinet v-ce dyrektora	Wykł. dywanowa	25,67	25,67
1.24	Sekretariat	Wykł. dywanowa	28,78	28,78
1.25	Gabinet dyrektora	Wykł. dywanowa	38,42	38,42
1.26	Sala konferencyjna	Panele winylowe	38,42	38,42
			740,61 m^2	681,49 m^2

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

temat:

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice

inwestor:

Krzeszowice
dz. nr 1839; 1840 oraz cz. dz. nr 1819; 1822; 1823; 1828; 1878; 1914

lokalizacja:

projektant:	mgr inż. Marcin Wachnicznik Upr. nr 329/2003 specjalność: inst. elektryczne	
sprawdzający:	mgr inż. Paweł Kamrath Upr. nr MAP/0041/PWBE/16 specjalność: inst. elektryczne	

DOM
MACIEJ MATYSIK
32-065 KRZESZOWICE
ul. GRUNWALDZKA 15
tel / fax. 0-12 282 65 24
kom. 504 277 367
e-mail: prac.dom@interia.pl

data: **grudzień 2020**

branża: **ELEKTRYCZNA**

rysunek: **RZUT PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIA**

skala: **1:100**

nr rys.: **E-05**

Rysunek sporządzony w programie Archicad 22 PL licencja nr 2-203896 P.P.U. „DOM" Maciej Matysik
Kopiowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez zgody jest zabronione.