


Oznaczenie	Nr pomieszczenia	Rodzaj odbiornika	Moc zasiln. [kW]	Ilość wypustów:
		zasilanie od rozdzielni RG		
		ogranicznik przepięć kl. 2 (C)		
		kontrola obecności napięcia		
✕		pom. 1.24, 1.25, 1.26 oświetlenie	0,8	19
✕		pom. 1.21, 1.22, 1.23 oświetlenie	0,7	15
✕		pom. 1.08, 1.09 oświetlenie	0,45	10
✕ AW ⊗		pom. 0.10, 1.01, elewacja oświetlenie	0,2	11
✕		pom. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07 oświetlenie	0,2	9
✕		pom. 1.02 oświetlenie	0,3	15
⊗		pom. 1.24, 1.25 gniazdo 1-fazowe ogólne	2,0	8
⊗		pom. 1.22, 1.23 gniazdo 1-fazowe ogólne	2,75	11
⊗		pom. 1.21 gniazdo 1-fazowe ogólne	1,25	5
⊗		pom. 1.08, 1.09 gniazdo 1-fazowe ogólne	2,5	10
⊗		pom. 1.26 gniazdo 1-fazowe ogólne	2,0	8
-		rezerva	-	-
⊗		pom. 1.02 gniazdo 1-fazowe ogólne	0,5	2
⊗		pom. 1.06 gniazdo 1-fazowe ogólne	1,5	3
⊗		pom. 1.06 gniazdo 1-fazowe ogólne	1,5	3
-		rezerva	-	-

230V/400V	szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochrony
-----------	--

- UWAGI:
1. Przewody i zabezpieczenie dobrano wg PN-HD 60364
 2. Lokalizacja rozdzielnic "RO4" według rys. nr E-04
 3. Aparaturę wyposażeniową "RO4" należy rozmieścić w typowej rozdzielnicy podrynkowej 2x4x12 mod zamykanej na zamek patentowy
 4. Wszystkie elementy oraz wolne miejsca umieszczają za elewacją tablicy zašlepkami

<p>BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - ADMINISTRACYJNEGO I BUDYNKU GOSPODARZECZEGO</p>	 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA IDOM MACIEJ MATYSIAK 32-065 KRZESZOWICE UL. GRUNWALDZKA 12 tel / fax. 0-12 282 65 24 kom. 504 277 367 e-mail: prac.dom@interia.pl</p>
<p>temat:</p>	<p>Wodociąg i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice</p>
<p>inwestor:</p>	<p>grudzień 2020</p>
<p>dz. nr 1839, 1840 oraz cz. dz. nr 1819, 1822, 1823, 1828, 1878, 1914 lokalizacja:</p>	<p>Krzeszowice</p> <p>branża: ELEKTRYCZN</p> <p>schemat: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RO4</p> <p>rysunek:</p>
<p>projektant:</p>	<p>mgr inż. Mariusz Małcherczyk</p> <p>Upr. nr 329/2000</p> <p>specjalność: inst. elektryczne</p> <p>mgr inż. Paweł Kamolda</p> <p>Upr. nr MAP/0041/PWBE/16</p> <p>specjalność: inst. elektryczne</p> <p>NT DYS:</p>
<p>rysunek:</p>	<p>E-20.1</p>
<p>Kopowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione.</p>	