Tab.1. Zestawienie wyników monitoringu wody wodociągowej dostarczanej przez WiK Krzeszowice Sp. z o.o.
za okres: **styczeń - marzec 2023 r.**

Parametr		pH	Przewodność	Mętność	Barwa	Smak	Zapach	Azotany	Azotyny	Jon amonu	Mangan	Żelazo	Twardość ogólna	
Jednostka		-	µS/cm	NTU	mg Pt/l	-	-	mg/l	mg/l	mg/l	µg/l	µg/l	mg $CaCO_3$/l	°dH (lub °n)
Wymagania		6,5-9,5	2500	1	15	apk i bnz	apk i bnz	50	0,5	0,5	50	200	60-500	3,4-28,1
Wodociąg	**Krzeszowice**	7,7	438	0,1	< 5	apk i bnz	apk i bnz	15	< 0,10	< 0,10	18	< 60	235	13,2
	Filipowice	7,4	526	0,2	< 5	apk i bnz	apk i bnz	13	< 0,10	< 0,10	30	< 60	280	15,7
	Nowa Góra (Paryż)	7,3	639	0,1	9	apk i bnz	apk i bnz	26	< 0,10	< 0,10	31	< 60	338	19,0
	Nowa Góra (Gacie)	7,3	765	0,1	< 5	apk i bnz	apk i bnz	37	< 0,10	< 0,10	31	< 60	362	20,3
	Zalas	7,6	667	0,1	< 5	apk i bnz	apk i bnz	19	< 0,10	< 0,10	30	< 60	337	18,9
	Sanka	7,1	836	0,2	< 5	apk i bnz	apk i bnz	31	< 0,10	< 0,10	31	< 60	406	22,8
	Paczółtowice	7,4	487	0,1	< 5	apk i bnz	apk i bnz	20	< 0,10	< 0,10	39	121	275	15,4
	Siedlec	7,3	516	0,1	< 5	apk i bnz	apk i bnz	10	< 0,10	< 0,10	32	< 60	288	16,2
	Rudno	7,4	742	0,8	< 5	apk i bnz	apk i bnz	14	< 0,10	< 0,10	40	< 60	337	18,9
	Dubie	7,4	641	0,2	< 5	apk i bnz	apk i bnz	17	< 0,10	< 0,10	18	< 60	320	18,0

apk – akceptowalny przez konsumentów
bnz – bez nieprawidłowych zmian

Zamieszczone powyżej dane stanowią średnią z wyników dla określonego wodociągu i odnoszą się do parametrów podlegających bieżącej kontroli, wskazanych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). Szerszy zakres badań wody pitnej (zawartość jonów metali, pestycydy, WWA i in.) wykonuje się w ramach monitoringu parametrów grupy B, który jest zlecany firmom zewnętrznym. Bliższe informacje można uzyskać poprzez kontakt z LABORATORIUM (TEL. 12 282 15 12 WEW. 545 LUB 550, EMAIL: LABORATORIUM@WIKKRZESZOWICE.PL).

Tab.2. Wodociąg grupowy miejski oraz poszczególne wodociągi wiejskie

L.p.	Wodociąg	Zaopatrywane miejscowości
1.	**Krzeszowice**	Krzeszowice łącznie z osiedlami, Tenczynek, Nawojowa Góra, część zachodnia Woli Filipowskiej
2.	**Filipowice**	Filipowice, Wola Filipowska
3.	**Nowa Góra**	Nowa Góra, Miękinia, Ostrężnica, Łany, Paryż
4.	**Zalas**	Zalas
5.	**Sanka**	Sanka, Sanka-Głuchówki, Frywałd
6.	**Paczółtowice**	Paczółtowice, Dębnik, Żary
7.	**Siedlec**	Siedlec
8.	**Rudno**	Rudno
9.	**Dubie**	Dubie